



ПМ 69250041000117922842 29.04.2025г.

Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе
Тверской области

Ленина ул., д. 32/2, г. Кашин, Тверская область 171640

Телефон: (48234) 2-00-44; телефакс: (48234) 2-00-44;

E-mail: kashin@rpn-tver.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 23 мая 2025г. № 01/130

Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом

(должность лица, составившего предписание)

Слепневой Мариной Викторовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении

контрольного (надзорного) мероприятия **обязательного профилактического визита**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

(нужное выделить)

на основании решения (уведомления) от «29» апреля 2025 г. № 52

учетный номер ПМ 69250041000117922842 в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»

ИНН 6910008997 ОГРН 1026901662083

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. В нарушении п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) в учебных кабинетах русского языка и литературы №26, русского языка и литературы №11, русского языка и литературы №12, математики №13, математики №18, учебная мебель (парты и стулья) для детей, с нарушением целостности, имеются сколы и трещины, не допускающие проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; в филиале МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д.2) в кабинетах русского языка и литературы №17, английского языка №21, учебная мебель (парты и стулья) для детей, с нарушением целостности, имеются сколы и трещины, не допускающие проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
2. В нарушении п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) в кабинете русского языка и литературы №10 и в кабинете русского языка и литературы №12 дополнительные источники искусственного освещения, направленные на учебные доски для работы с которыми используется мел находятся в нерабочем состоянии.
3. В нарушении п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) в кабинете русского языка и литературы №10 и в филиале МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д.2) кабинете математики №15, в кабинете английского языка №21, в кабинете математики №25, в кабинете географии №26, в кабинете английского языка №10, в кабинете музыки №11, окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, не оборудованы москитными сетками.
4. В нарушении п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в некоторых помещениях образовательного учреждения, полы имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию, а именно: в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) в кабинете русского языка и литературы №11 линолеум возле стены не закреплен плинтусом, в кабинете русского языка и литературы №12 линолеум с дефектами (местами имеются дыры) и возле стены не закреплен плинтусом, в кабинете математики №13 полы деревянные, местами стерто гигиеническое покрытие, имеются выбоины, в кабинете математики №18 полы деревянные, местами стерто гигиеническое покрытие, имеются выбоины, в кабинете ОБЗР полы деревянные, местами стерто гигиеническое покрытие, имеются выбоины, в кабинете английского языка №21 полы деревянные, местами стерто гигиеническое покрытие, имеются выбоины, в кабинете истории и обществознания №23 линолеум с дефектами (местами имеются дыры), в кабинете истории и обществознания №24 линолеум с дефектами (местами имеются дыры), стерто гигиеническое покрытие, у стены не закреплен плинтусом; в филиале МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д.2) в кабинете математики №15 линолеум с дефектами (местами имеются дыры), в кабинете математики №14 линолеум местами отсутствует, в кабинете физики №20 линолеум с дефектами (местами имеются дыры), в кабинете русского языка и литературы №17 на линолеуме местами не закреплены стыки.
5. В нарушении п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в некоторых помещениях образовательного учреждения, на стенах и потолках имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию, а именно: в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) в холле первого этажа возле кабинета директора на потолке имеются следы протеканий, на первом этаже в малом зале на потолке имеются трещины и отслоения краски, частично вываливаются руствы, в кабинете русского языка и литературы №11 на потолке и стенах имеются трещины, в кабинете индивидуальных работ №15 на стенах и окнах имеются трещины и отслоения краски, в коридоре третьего этажа на потолке и стенах имеются следы протеканий, признаки поражения грибом и отслоения краски, в кабинете математики №18 на потолке в углу возле доски имеются следы протеканий, отслоения и вздутия краски, в кабинете географии №17 на потолке имеется трещина, в туалете для девочек на третьем этаже на стене возле двери отсутствует часть плитки, на потолке возле трубы имеются следы протеканий, в кабинете математики (ОБЗР) №20 на потолке имеются следы протеканий, в коридоре третьего этажа на потолке между кабинетами английского языка №21 и музыки №19 на потолке имеются следы

протеканий, признаки поражения грибом и вздутие и отслоение краски, в кабинете английского языка №28 между стеной и потолком, где расположены стенды имеется трещины, на лестнице на третьем этаже на потолке имеются следы протеканий и вздутие краски; в филиале МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д.2) в кабинете русского языка и литературы (английский язык) на потолке имеются следы протеканий, на стенах отслоения краски, на третьем этаже лестничной площадки на потолке имеются следы протеканий, частично вывалился руст, в коридоре третьего этажа возле кабинета русского языка и литературы №23 на потолке имеются следы протеканий, в кабинете географии №26 на потолке имеются следы протеканий, вздутие и отслоение краски, на стенах трещины и отслоения краски, в коридоре третьего этажа возле кабинета географии №26 на потолке имеются следы протеканий, и отслоения краски.

6. В нарушении п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) в туалете для мальчиков на втором этаже отсутствует горячее водоснабжение; в филиале МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д.2) в туалете для девочек на втором этаже отсутствует горячее водоснабжение и в туалете для мальчиков и девочек на первом этаже отсутствует горячее водоснабжение.

7. В нарушении п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) в кабинете индивидуальных работ №15, в туалете для мальчиков на втором этаже, в кабинете математики №18, в кабинете географии №17, в кабинете ОБЗР №20, в кабинете музыки, в кабинете истории и общества №23 и в холле третьего этажа, остекление окон выполнено не из цельного стекла; в филиале МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д.2) в кабинете физики №20, остекление окна выполнено не из цельного стекла.

8. В нарушении п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) в кабинете английского языка допускается использование разных тип ламп, а также ламп с разным световым излучением.

9. В нарушении п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) в кабинете английского языка №21 из 11 ламп 2 лампы находятся в нерабочем состоянии, в кабинете истории и общества №23 из 12 ламп 2 лампы находятся в нерабочем состоянии; в филиале МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д.2) в кабинете математики №14 из 24 ламп 5 ламп находятся в нерабочем состоянии; в кабинете русского языка и литературы №23 из 24 ламп 4 находятся в нерабочем состоянии, в кабинете английского языка №10 из 36 ламп 2 находятся в нерабочем состоянии.

10. В нарушении п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) горячим водоснабжением не оборудованы (не обеспечены) 8 кабинетов начальных классов (каб. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8) на первом этаже; в филиале МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д.2) горячим водоснабжением не оборудованы (не обеспечены) 8 кабинетов начальных классов на первом этаже (имеются наливные умывальники).

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Гимназия №2»

Тверская область, г. Кимры, ул. Кириллова, д.20

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Обеспечить исполнение до 20 августа 2025г. п. 2.4.3, п. 2.4.4, п. 2.4.13, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.6.5, п.2.8.3, п. 2.8.5, п.2.8.9 и п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, с разумным сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1. Обеспечить замену мебели (стульев, парт) для обучающихся в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) в учебных кабинетах русского языка и литературы №26, русского языка и литературы №11, русского языка и литературы №12, математики №13, математики №18 и в филиале МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д.2) в кабинетах русского языка и литературы №17, английского языка №21.
2. Обеспечить замену дополнительных источников искусственного освещения, направленных на учебные доски для работы с которыми используется мел в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) в кабинетах русского языка и литературы №10 и русского языка и литературы №12
3. Оборудовать в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) в кабинете русского языка и литературы №10 и в филиале МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д.2) кабинете математики №15, в кабинете английского языка №21, в кабинете математики №25, в кабинете географии №26, в кабинете английского языка №10, в кабинете музыки №11, окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды москитными сетками.
4. Своевременно проводить ремонт полов в некоторых помещениях школы, а именно: в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) в кабинете русского языка и литературы №11, в кабинете русского языка и литературы №12, в кабинете математики №13, в кабинете математики №18, в кабинете ОБЗР, в кабинете английского языка №21, в кабинете истории и обществознания №23, в кабинете истории и обществознания №24; в филиале МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д.2) в кабинете математики №15, в кабинете математики №14, в кабинете физики №20, в кабинете русского языка и литературы №17.
5. Своевременно проводить ремонт стен и потолка в некоторых помещениях образовательного учреждения, а именно: в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) в холле первого этажа возле кабинета директора на потолке, на первом этаже в малом зале на потолке, в кабинете русского языка и литературы №11 на потолке и на стенах, в кабинете индивидуальных работ №15 на стенах и на окнах, в коридоре третьего этажа на потолке и на стенах, в кабинете математики №18 на потолке в углу возле доски, в кабинете географии №17 на потолке, в туалете для девочек на третьем этаже на стене возле двери и на потолке возле трубы, в кабинете математики (ОБЗР) №20 на потолке, в коридоре третьего этажа на потолке между кабинетами английского языка №21 и музыки №19 на потолке, в кабинете английского языка №28 между стеной и потолком, где расположены стенды, на лестнице на третьем этаже на потолке; в филиале МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д.2) в кабинете русского языка и литературы (английский язык) на потолке и на стенах, на третьем этаже лестничной площадки на потолке, в коридоре третьего этажа возле кабинета русского языка и литературы №23 на потолке, в кабинете географии №26 на потолке, и на стенах, в коридоре третьего этажа возле кабинета географии №26 на потолке.
6. Оборудовать (обеспечить) в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) туалет для мальчиков на втором этаже горячим водоснабжением; в филиале МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д.2) туалет для девочек на втором этаже горячим водоснабжением и туалет для мальчиков и девочек на первом этаже горячим водоснабжением.

7. Обеспечить замену стекол в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) в кабинете индивидуальных работ №15, в туалете для мальчиков на втором этаже, в кабинете математики №18, в кабинете географии №17, в кабинете ОБЗР №20, в кабинете музыки, в кабинете истории и общества №23 и в холле третьего этажа; в филиале МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д.2) в кабинете физики №20.

8. Не допускать использование ламп с разным излучением в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) в кабинете английского языка.

9. Обеспечить замену ламп в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) в кабинете английского языка №21, в кабинете истории и общества №23; в филиале МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д.2) в кабинете математики №14, в кабинете русского языка и литературы и в кабинете английского языка №10.

10. Оборудовать (обеспечить) горячим водоснабжением в МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. Кириллова, д.20) 8 кабинетов начальных классов (каб. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8) на первом этаже; в филиале МОУ «Гимназия №2» (г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д.2) оборудовать (обеспечить) горячим водоснабжением 8 кабинетов начальных классов на первом этаже.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Фотоматериалы, акты выполненных работ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган на основании ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

наблюдательный инспектор -
(должность лица, составившего
предписание) *менерс*

6
(подпись) *[подпись]*

Асеева Л.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

1. _____
2. _____

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.